

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69

e-mail: mail@fguz.yar.ru

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5, тел.: , e-mail: ; 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152070, Ярославская обл, Даниловский р-н, Данилов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Семашко ул, дом 2, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Солнечная ул, дом 39, тел.: , e-mail: ; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 8, тел.: , e-mail: ; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.Ю. Кисельников

16.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-05/13959-24 от 16.12.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7606052909 ОГРН 1057601079470)

2. **Юридический адрес:** ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. ВОИНОВА, Д.1

Фактический адрес: Ярославская обл, г Ярославль, ул Воинова, д. 1

3. **Наименование образца испытаний, описание:** ежики мясные Технологическая карта № 64, дата изготовления: 16.12.2024 09:00; размер партии: 116 порций; упаковка: Стерильная посуда;

НД на продукцию: ТТК, сборник рецептур(ТТК)

4. **Изготовитель:** МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО"

Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н РОСТОВСКИЙ, РП СЕМИБРАТОВО, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д.25

Фактический адрес: Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово, рп Семибратово, ул Ломоносова, д. 25 пищеблок

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО", пищеблок, Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово, рп Семибратово, ул Ломоносова, д.25

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО"

Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н РОСТОВСКИЙ, РП СЕМИБРАТОВО, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д.25

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 16.12.2024 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: помощник врача Титова Е.Ф.

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 76-76-05/13959-24.В от 16.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2024 11:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ Р 54607.1-2011 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 1. Отбор проб и подготовка к физико-химическим испытаниям

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №295 от 18 ноября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №13959 от 16 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания

10. Код образца (пробы): 76-76-05/13959-12-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ Р 54607.3-2014 Услуги общественного питания. Методы лабораторного контроля продукции общественного питания. Часть 3. Методы контроля соблюдения процессов изготовления продукции общественного питания

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ, НТР-220СЕ	091852103

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ростов Образец поступил 16.12.2024 11:55 дата начала испытаний 16.12.2024 12:05, дата окончания испытаний 16.12.2024 13:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Пероксидаза	-	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ Р 54607.3-2014 п. 7.1.

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ф. Титова, Помощник врача по гигиене труда

Конец протокола испытаний № 76-76-05/13959-24 от 16.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69

e-mail: mail@fguz.yar.ru

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5, тел.: , e-mail: ; 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152070, Ярославская обл, Даниловский р-н, Данилов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Семашко ул, дом 2, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Солнечная ул, дом 39, тел.: , e-mail: ; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 8, тел.: , e-mail: ; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.Ю. Кисельников

16.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-05/13958-24 от 16.12.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7606052909 ОГРН 1057601079470)

2. **Юридический адрес:** ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА ВОИНОВА, 1

Фактический адрес: Ярославская обл, р-н Ростовский, г Ростов, пер Перовский, д. 19

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Картофель, дата изготовления: 15.08.2024 09:00; размер партии: 50 кг; упаковка: Пакет;

НД на продукцию: Картофель продовольственный. Технические условия (с Поправкой)(ГОСТ 7176-2017)

4. **Изготовитель:** АПАТЬЕВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА

Юридический адрес: 150000, ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ ; Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. 8 МАРТА, Д.2, КВ.118

Фактический адрес: Ярославская обл, м.р-н Ростовский, с.п. Семибратово, д Головинское Ростовский МР, д.Головинское

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО", пищеблок, пищеблок , пищеблок, Ярославская обл, р-н Ростовский, рп Семибратово, ул Ломоносова, д. 25

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО"

Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н РОСТОВСКИЙ, РП СЕМИБРАТОВО, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д.25

6. **Информация об отборе:**

Дата и время отбора: 16.12.2024 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Титова Елена Федоровна Помощник врача по гигиене труда Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

Протокол испытаний № 76-76-05/13958-24.В от 16.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2024 11:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 26313-2014 Продукты переработки фруктов и овощей. Правила приемки и методы отбора проб (с Поправкой)

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №295 от 18 ноября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №13958 от 16 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТР ТС 021/2011 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции"

10. Код образца (пробы): 76-76-05/13958-12-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 34570-2019 Фрукты, овощи и продукты их переработки. Потенциометрический метод определения нитратов

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости многопараметрический, Экотест-2000	2245
2	Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ, НТР-220СЕ	091852103

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19 Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ростов Образец поступил 16.12.2024 11:55 дата начала испытаний 16.12.2024 12:15, дата окончания испытаний 16.12.2024 13:54					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Нитраты	мг/кг	127±23	Не более 250	ГОСТ 34570-2019

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ф. Титова, Помощник врача по гигиене труда

Конец протокола испытаний № 76-76-05/13958-24 от 16.12.2024

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»)

Испытательный лабораторный центр Федерального бюджетного учреждения здравоохранения Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области

Юридический адрес: 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: (4852) 73-62-69

e-mail: mail@fguz.yar.ru

ОГРН 1057601089798 ИНН 7606053148

Адреса мест осуществления деятельности: 152613, Ярославская обл, Угличский р-н, Углич г, Северная ул, дом 5, тел.: , e-mail: ; 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19, тел.: , e-mail: ; 152070, Ярославская обл, Даниловский р-н, Данилов г, Заводская ул, дом 7, тел.: , e-mail: ; 152240, Ярославская обл, Гаврилов-Ямский р-н, Гаврилов-Ям г, Семашко ул, дом 2, тел.: , e-mail: ; 152907, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Солнечная ул, дом 39, тел.: , e-mail: ; 152903, Ярославская обл, Рыбинский р-н, Рыбинск г, Глеба Успенского ул, дом 8, тел.: , e-mail: ; 150054, Ярославская обл, Ярославль г, Чкалова ул, дом 4, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru; 150003, Ярославская обл, Ярославль г, Воинова ул, дом 1, тел.: 8(4852)73-62-69, e-mail: mail@fguz.yar.ru

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ



А.Ю. Кисельников

16.12.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 76-76-05/13957-24 от 16.12.2024

1. **Заказчик:** УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ (ИНН 7606052909 ОГРН 1057601079470)

2. **Юридический адрес:** ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ЯРОСЛАВЛЬ, УЛИЦА ВОИНОВА, 1

Фактический адрес: Ярославская обл, г Ярославль, ул Воинова, д. 1

3. **Наименование образца испытаний, описание:** Соль пищевая йодированная соль йодированная "Илецкая" пищевая высший сорт, упаковка: Пакет полиэтиленовый;

НД на продукцию: Соль пищевая. Общие технические условия (ГОСТ Р 51574-2018)

4. **Изготовитель:** ООО "РУССОЛЬ"

Юридический адрес: 460009, ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ Г.О. ГОРОД ОРЕНБУРГ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЦВИЛЛИНГА ЗД, 61/1

Фактический адрес: Оренбургская обл, г.о. Соль-Илецкий, г Соль-Илецк, ул Южная, 1/1 фабрика по переработке соли

Страна: Российская Федерация

5. **Место отбора:** МДОУ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО", пищеблок, пищеблок, пищеблок, Ярославская обл, р-н Ростовский, рп Семибратово, ул Ломоносова, д. 25

Сведения о контролируемом лице:

Наименование: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 2 Р.П. СЕМИБРАТОВО"

Юридический адрес: ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н РОСТОВСКИЙ, РП СЕМИБРАТОВО, УЛ. ЛОМОНОСОВА, Д.25

6. **Информация об отборе:** Дата и время отбора: 16.12.2024 10:00 - 11:00

Ф.И.О., должность: Титова Елена Федоровна Помощник врача по гигиене труда null

Условия доставки: Автотранспорт

Протокол испытаний № 76-76-05/13957-24.В от 16.12.2024

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

Условия доставки: Автотранспорт

Дата и время доставки в ИЛЦ: 16.12.2024 11:45

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 33770-2016 Соль пищевая. Отбор проб и подготовка проб. Определение органолептических показателей, ГОСТ Р 51574-2018 Соль пищевая. Общие технические условия

7. Цель исследований, основание: Профилактический визит с оценкой соблюдения обязательных требований, Поручение №295 от 18 ноября 2024 г.

8. Дополнительные сведения:

Акт отбора №13957 от 16 декабря 2024 г.

Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-7 и п.9), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).

9. НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: ТРТС 021/2011 "Технический регламент

10. Код образца (пробы): 76-76-05/13957-12-24

11. НД на методы исследований, подготовку проб:

12. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Весы лабораторные электронные НТР-220СЕ, НТР-220СЕ	091852103

13. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

14. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 152151, Ярославская обл, Ростовский р-н, Ростов г, Перовский пер, дом 19

Санитарно-гигиеническая лаборатория г. Ростов

Образец поступил 16.12.2024 11:55

дата начала испытаний 16.12.2024 11:25, дата окончания испытаний 16.12.2024 13:54

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Массовая доля йода	мг/г	0,0390±0,0060	В пределах 0,025-0,055	-

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

Е.Ф. Титова, Помощник врача по гигиене труда

Конец протокола испытаний № 76-76-05/13957-24 от 16.12.2024

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области»
 (ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области")
 Юридический адрес: 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4, Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
 E-mail: mail@fguz.yar.ru, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП 7606053148/760601001

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.

Адреса мест осуществления деятельности: 150054, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Чкалова, д. 4; 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Воинова, д. 1; 152070, Ярославская обл., Даниловский р-н, г. Данилов, ул. Заводская, д. 7; 152903, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Глеба Успенского, д. 8; 152907, Ярославская обл., Рыбинский р-н, г. Рыбинск, ул. Солнечная, д. 39; 152151, Ярославская обл., Ростовский р-н, г. Ростов, Перовский пер, д. 19; 152240, Ярославская обл., Гаврилов-Ямский р-н, г. Гаврилов-Ям, ул. Семашко, д. 2; 152613, Ярославская обл., Угличский р-н, г. Углич, ул. Северная, д. 5

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя
 испытательного лабораторного центра,
 Заведующий лабораториями, биолог

Кисельников А.Ю.

подпись

16.12.2024



ПРОТОКОЛ ИЗМЕРЕНИЙ ОСВЕЩЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

№ 845 /Ф

Фактический адрес места осуществления деятельности:

152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, д.19

Телефон/факс: (48536) 6-25-43 E-mail: rostov-ses@yandex.ru

Наименование объекта, где производились измерения (отбор проб)	МДОУ Детский сад-ясли № 2 пос. Семибратово (объект), 152101, Ярославская область, Ростовский район, пос. Семибратово, Ломоносова, 25а
Заказчик (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, физическое лицо)	ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Юридический адрес: 152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19
Сотрудник, проводивший измерения (отбор проб) в присутствии заказчика (уполномоченного представителя заказчика), представителя ТУ Роспотребнадзора и др. лиц	Эксперт-физик Шмырин В.В. в присутствии представителя заказчика в лице главного специалиста-эксперта ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР Кочиевой А.И. и представителя объекта в лице зам. директора Хожамбердиевой Н.И.
Акт измерения	Акт замера: № 845 от 16.12.2024
Цель, основание измерения (отбора проб):	Основание для замера Поручение № 295 от 18.11.2024 г.
НД на оценку проводимых измерений	СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
НД на метод (методику) измерения (отбора проб)	НД на методику отбора ГОСТ 24940-2016
Дополнительные сведения:	

Результаты исследований распространяются на представленную пробу.

Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ ИСКУССТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ

№ п/п	Место замера	Система освещения	Вид ламп	Освещенность, лк				Еср	Допустимая	Равномерность освещенности	Освещенность от общего, лк	
				E1	E2	E3	E4				Измеренная	Допустимая
групповая группа "Звездочка" 2 этаж												
1	стол 1	Общее освещение	Лампа светодиодная	569	563	546	559,3±30	не менее 400	0,96	-----	-----	
2	стол 2	Общее освещение	Лампа светодиодная	585	581	575	580,3±31	не менее 400	0,98	-----	-----	
3	стол 3	Общее освещение	Лампа светодиодная	557	530	542	543±29	не менее 400	0,95	-----	-----	
4	стол 4	Общее освещение	Лампа светодиодная	547	534	569	550±29	не менее 400	0,94	-----	-----	
5	Игровая зона на полу	Общее освещение	Лампа светодиодная	389	401	434	408±22	не менее 400	0,9	-----	-----	
групповая "кроха" ясельная группа 1 этаж												
6	стол 1	Общее освещение	Лампа светодиодная	503	514	512	509,7±27	не менее 400	0,98	-----	-----	
7	стол 2	Общее освещение	Лампа светодиодная	437	424	424	428,3±23	не менее 400	0,97	-----	-----	
8	стол 3	Общее освещение	Лампа светодиодная	393	382	396	390,3±21	не менее 400	0,96	-----	-----	
9	стол 4	Общее освещение	Лампа светодиодная	436	447	473	452±24	не менее 400	0,92	-----	-----	
10	Игровая зона на полу	Общее освещение	Лампа светодиодная	520	501	526	515,7±28	не менее 400	0,95	-----	-----	

№ п/п	Наименование, тип средства исследования (измерения)	Погрешность	Инвентарный № и год ввода в эксплуатацию	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Люксметр «Аргус-01»	±8,0%	164	№ С-ГД/03-06-2024/343879843	02.06.2025

Исследования проводили:

Должность, Ф.И.О.

Эксперт-физик Шмырин В.В.

Подпись



Результаты исследований распространяются на представленную пробу.
Настоящий протокол не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан)
без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра